



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164,
тел. ОД (8652) 24-52-26, E-mail:gu.mchs26@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК,
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191, а, тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73,

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Левокумскому и Нефтекумскому районам),
г. Нефтекумск, ул. Восточная, 2, тел. (86558) 2-26-63, 2-24-98, neftekumsk 77@bk.ru

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю тел. (8652) 39-99-99

Телефон доверия Южного регионального центра тел. (863) 240-66-10

ПРЕДПИСАНИЕ № 33/1/21

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Заместителю директора по АХЧ МКОУ СОШ №2 Филипповой Евгении Михайловне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Левокумского и Нефтекумского районов Ставропольского края по пожарному надзору от 27.07.2017 № 33, ст. 6 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 07.08.2017, с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. 08.08.2017 проведена плановая выездная проверка дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Левокумскому и Нефтекумскому районам) ст. лейтенантом вн. службы В.С. Тимаковым совместно с И.О. директора МКОУ СОШ № 2 Борисова Н.А., Заместителем директора по АХЧ МКОУ СОШ №2 Филипповой Е.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Согласовать с соответствующим подразделением государственного пожарного надзора специальная программа обучения мерам пожарной безопасности работников организации	(п. 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 53 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»)	20.04.2018	
2.	Руководителю организации обеспечил в помещениях наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	(ФЗ №123 от 25.07.2008 г. ст. 4 ч. 4, п. 6 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»)	20.04.2018	
3.	Отсутствует план эвакуации соответствующий требований ГОСТ	(ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 151 ч. 1, ГОСТ 12.2.143-2009)	20.04.2018	
4.	Обеспечить наличие на дверях складских помещений обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ-123 от 22.07.2008.	(п. 20 в постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»)	20.04.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по Левокумскому и Нефтекумскому районам)
В.С. Тимаков

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)


«08» 08 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а)



(подпись, печать юридического лица, индивидуального
предпринимателя собственности, имущества и т.п.
(гражданина)

«08» 08 2017 г.



(подпись)

Заместителем директора по АХЧ МКОУ СОШ №2
Филипповой Е.М.

(должность, ф.и.о. законного представителя юридического лица, руководителя организации,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п.
(гражданина)